



תעודת בדיקה מס' 9411900221
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: חב' אלפקס בע"מ
מענו	: ת.ד. 2045, טירת הכרמל
תאריך ההזמנה	: 05/01/14

תאור המוצר

אלמנט: גבשושיות נגישות לסימון אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה, בצבע: חום, מחוברות בניהן (עשויות פוליאוריטן קשיח). תוצרת: - ארץ ייצור: סין במידות אורך כ- 30 ס"מ.
 כינוי הגבשושיות: (DETECTABLE / WARNING / LINES – SURFACE) DWLS. עובי כללי: כ- 3.8 ס"מ.

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 05/01/14
 דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין
 גודל המדגם: 2 דוגמאות אלמנט אזהרה למשטחי פנים.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.
 - מידות הגבשושיות בסימן אזהרה בלבד.

[Empty box for stamp or signature]

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

תעודה זו מכילה 2 דפים
 ואין להשתמש בה אלא
 במלואה.

מסקנות הבדיקה

הדוגמאות הנ"ל מתאימות לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור משטחי פנים.
 מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2.

שם החותם: מקנדס משה חיים
 תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

שם החותם: פייסיק זוהר
 תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

08/01/14

תעודת בדיקה מס' 9411900221

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה**לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6**

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	אזהרה	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעוגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	-	5.0 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	-
		בשטחי פנים (h)	מ"מ	ממוצע: 3.7	3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 0.5
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	ממוצע: 60	60 – 50	מתאים
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	ממוצע: 15	15 – 12	מתאים
		בסיס תחתון (*a)	ממוצע: 26.9	גדול ב- 10 מ"מ עד 12 מ"מ מהבסיס העליון	מתאים

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 08/01/14 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1