

תעודת בדיקה מספר 7311905356

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפקס בע"מ ח.פ. : 511043291
מענו : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
תאריך ההזמנה : 2023/12/05

תאור המוצר

אריחי קרמיקה לריצוף - אריחי קרמיקה
הדגם הנבדק : BLOCK LAPPATO 9GM8 ריצפה 600/600 מ"מ
יצרן : LASSELSBERGER
ארץ יצור : צ'כיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2023/12/05 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 4

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 4.5-בדיקה במטוטלת, 7-ספיגות מים, 7-חוזק הכפיפה וכוח השבירה, 7-כוח שבירה, בניוטון של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה - הגדרות, מיון, אופיינים וסימון, מדצמבר 2018

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2023/12/06

תאריך הפקת תעודה

שם המאשר: דוד צברי תפקיד בודק מדור קרמיקה רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701 טל: 03-6465225, פקס: 03-6465059, www.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 7311905356

4

2

1953 - "

12

:

האריח מיועד ל: רצפה; סוג האריח: לא מזוגג; מין האריח עפ"י שיטת הייצור: אריחים המיוצרים בכבישה (B); מין האריח על פי ספיגותו הממוצעת: $Bla Eb \leq 0.5\%$; האם האריח מיובא?: לא; אריח עם מרחקים: לא; הערה: כל המאפיינים המופיעים בתיאור המוצר הינם לפי הצהרת יצרן

תעודת בדיקה מספר 7311905356

" - 1953

12

4 3

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
4.5	בדיקה במטוטלת		ראה תוצאות בנספח		מתאים
7	ספיגות מים	התאמה להצהרת היצרן	ראה תוצאות בנספח		מתאים
7	חוזק הכפיפה וכוח השבירה		ראה תוצאות בנספח		
7	כוח שבירה, בניוטון		ראה תוצאות בנספח		מתאים

תעודת בדיקה מספר 7311905356

1953 - "

12

4

4

נספח לסעיף 4.5 בדיקה במטוטלת						
מסקנה	הערה	דרישה למדגם	דרגת המשטח	תוצאת המדגם	יחידת מידה	התכונה הנבדקת
מתאים		מינימום 12 BPN	P2 25-34	27	BPN	דרגת התנגדות להחלקה במטוטלת

נספח לסעיף 7 ספיגות מים				
מסקנה	אחוז ספיגות מקסימלית	אחוז ספיגות ממוצעת	קבוצת ספיגות מוצהרת	קבוצת ספיגות נמדדת
מתאים	0.08 %	0.07	Bla Eb<=0.5%	Bla Eb<=0.5%

נספח לסעיף 7 חוזק הכפיפה וכוח שבירה	
הערה	
בדיקת חוזק בכפיפה לא ישימה עבור אריחים עם כוח שבירה הגדול או שווה ל- 3000 ניוטון	

נספח לסעיף 7 כוח שבירה, בניוטון				
מסקנה	דרישה למדגם (מינימום)	תוצאה למדגם	יחידת מידה	התכונה הנבדקת
מתאים	1,300.00 ניוטון	3,325.81 ניוטון	ניוטון	כוח בשבירה